



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: eec01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15 E-mail: ugprn@adm.yar.ru

Отделение надзорной деятельности
по Мышкинскому району Ярославской области
152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Успенская, 25, телефон/факс 2-12-03

г. Мышкин

(место составления акта)

« 27 » февраля 2015 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 14

По адресу/адресам: 152 830 Ярославская область, г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д.35
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Мышкинского района Ярославской области по пожарному надзору Волгина С.В. N 14 от 06.02.2015г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении: Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Ярославской области профессионального училища №34

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"26" февраля 2015 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность: 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 30 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Мышкинскому району Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Климовский А.А. 16.02.15г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Мышкинского района Ярославской области по пожарному надзору Морозова Антонина Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Копелева Татьяна Алексеевна – директор ГОУ НПО ЯО ПУ №34, Молодцова Марина Николаевна – ответственная за ОТ
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

предписание органа государственного пожарного надзора от 19.09.2014г. №76/1/40 исполнено:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена заполняется при проведении выездной проверки):

Морозова
(подпись проводившего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1.Акт выполненных работ по монтажу радиоканальной системы передачи извещений «Дельта».

Подпись лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Мышкинского района
Ярославской области по пожарному надзору
Морозова А.Е.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Копелева Т.А.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» 02 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области
 79-09-01



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Ярославской области
 150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: cec01@adm.yar.ru
 Управление надзорной деятельности
 150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15 E-mail: udnr@adm.yar.ru
 Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
 по Мышкинскому району Ярославской области
 152830, г. Мышкин, ул. Успенская, д.25, телефон 2-12-03

Морозов
В.К.

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
 органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
 о проведении внеплановой выездной проверки
 юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « 06 » февраля 2015 г. № 14

1. Проверку провести в отношении Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Ярославской области профессионального училища №34
2. Место нахождения объекта: 152 830 Ярославская область, г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д.35. Место фактического осуществления деятельности: 152 830 Ярославская область, г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д.35
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки: Морозову Антонину Евгеньевну - государственного инспектора Мышкинского района Ярославской области по пожарному надзору
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: без привлечения
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: контроля за исполнением предписания №76/140 от 19.09.2014г. об устранении нарушений, выявленных в результате внепланового мероприятия по надзору на объекте надзора - ГОУ НПО ЯО ПУ №34, расположенном по адресу: 152 830 Ярославская область, г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д.35
 Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения на объекте защиты, используемом организацией в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности

6. Предметом настоящей проверки являются (отметить нужное!):
 - * соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
 - соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям или в Декларации о пожарной безопасности;
 - выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
 - проведение мероприятий:
 - по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
 - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 - по обеспечению безопасности государства;
 - по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки не более: 20 рабочих дней

К проведению проверки присутствовать с: « 17 » февраля 2015 г.
 Проверку окончить не позднее: «14» марта 2015 г.

8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

11.02.2015

2.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- обследование объекта защиты (визуальный осмотр);
- выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
- выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции;
- готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
- рассмотрение документов юридического лица

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки: Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (утвержден Приказом МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375).

Главный государственный инспектор
Мышкинского района Ярославской области
по пожарному надзору



С.В. Волгин

Проект распоряжения подготовил: государственный инспектор Мышкинского района Ярославской области по пожарному надзору Морозов Антонина Елизовна
тел. 2-12-03

Документы представляются в виде не нотариально заверенных копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: esc01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15 E-mail: ugpn@adm.yar.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Угличскому и Мышкинскому районам Ярославской области
152615, г. Углич, ул. Ярославская, д.10/2, тел./факс (48532)2-13-37(г. Углич), (48544)2-12-03 (г. Мышкин)

**Акт №29
обследования**

« 07 » октября 2015 года
12 ч. 00 мин.

г. Мышкин

Морозовой Антониной Евгеньевной, государственным инспектором Угличского и Мышкинского районов Ярославской области по пожарному надзору, в период с 15 ч.00 мин. « 02 » октября 2015 г. по 12 ч. 00 мин. «07» октября 2015 г. проведено обследование документов, объекта заявителя в зданиях, помещениях и на территории Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Мышкинский политехнический колледж, расположенного по адресу:152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. К.Либкнехта, д.35, совместно с директором ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж Кошелевой Татьяной Алексеевной

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом надзора являются здания, помещения и территория Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Мышкинский политехнический колледж, расположенного по адресу:152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. К.Либкнехта, д.35

Колледж расположен в 5 зданиях.

Новый учебный корпус расположен в трёхэтажном кирпичном здании, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, III степени огнестойкости. Основные характеристики инженерного оборудования: электроснабжение – от внешних сетей, отопление центральное, вентиляция приточно-вытяжная.

Учебный корпус №2 расположен в двухэтажном с мезонином кирпичном здании, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, III степени огнестойкости. Основные характеристики инженерного оборудования: электроснабжение – от внешних сетей, отопление центральное, вентиляция естественная.

Восточный флигель, в котором размещены учебные кабинеты: мастерские, склады, гаражи, расположен в одноэтажном, кирпичном здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, III степени огнестойкости. Основные характеристики инженерного оборудования: электроснабжение – от внешних сетей, отопление центральное, вентиляция естественная.

Западный флигель, в котором размещены столовая и спортивный зал, расположен в одноэтажном, кирпичном здании, III степени огнестойкости. Основные характеристики инженерного оборудования: электроснабжение – от внешних сетей, отопление центральное, вентиляция естественная.

