



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.var.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15 E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
152615, г. Углич, ул. Ярославская, д.10/2, тел./факс (48532)2-13-37

г. Мышкин

(место составления акта)

« 17 » апреля 2017 г.

(дата составления акта)

09 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 19

По адресу/адресам: 152 830 Ярославская область, г. Мышкин, ул. К. Либкнехта, д.35
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и
Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Крайнова А.В. № 19 от
27.03.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного профессионально-
образовательного учреждения Ярославской области Мышкинский политехнический колледж.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"03" апреля 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому,
Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Крайнов Александр Викторович – главный государственный инспектор Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору, Морозова Антонина Евгеньевна – государственный инспектор Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кошелева Татьяна Алексеевна- директор ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж, Молодцова Марина Николаевна- инженер по охране труда, Демидова Светлана Валерьевна – ответственная за пожарную безопасность объектов

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации); присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушения
Общие нарушения			
1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности на объекты имеются несоответствия требованиям, установленным разделом Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а именно: не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте; а так же не указаны лица, ответственные за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим).	п.2, п.461 (л), п.462 (б) ППП в РФ	ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж- директор Кошелева Т.А.
2.	На дверях помещений производственного и складского назначения (гараж, слесарная мастерская) отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	п.20 ППП в РФ	ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж- директор Кошелева Т.А.
Здание учебного корпуса 2 (новое)			
3.	Двери, отделяющие центральную лестничную клетку от поэтажных коридоров, (по тех. паспорту помещения №4 и №12) не	ст.2 Федерального закона от 21.12.194 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж- директор Кошелева

	оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнением в притворах.	(далее – ФЗ № 69); ч.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123) п. 6, 18; п. 7. 17 СНиП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009	Т.А.
4.	Огнетушитель (ОУ-№17), установленный в кабинете химии, неисправен. (сломан раструб)	п.478 ППР в РФ	ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж-директор Кошелева Т.А.
5.	На первом этаже, под лестничным маршем (центральная лестничная клетка) хранится мебель (парты).	п.23 (к) ППР в РФ	ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж-директор Кошелева Т.А.
Здание учебного корпуса 1 (старое)			
6.	Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров (по тех паспорту №1 и №7), не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнением в притворах.	ст.2 ФЗ № 69; ч.4 ст.4 ФЗ №123; п. 6, 18, п. 7. 17 СНиП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009	ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж-директор Кошелева Т.А.
7.	Огнетушитель (ОП-№1) неисправен. (стрелка индикатора давления газа находится в красном секторе).	п.478 ППР в РФ	ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж-директор Кошелева Т.А.
8.	Светильник в электрощитовой не оборудован колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п.42(в) ППР в РФ	ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж-директор Кошелева Т.А.
9.	На первом этаже, под лестничным маршем (лестница запасного эвакуационного выхода) хранятся горючие материалы (доски.)	п.23 (к) ППР в РФ	ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж-директор Кошелева Т.А.
Здание общежития			
10.	Изменено функциональное назначение жилых комнат (по тех паспорту помещения №11, №15). (приспособлены под кладовые).	п.90 ППР в РФ	ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж-директор Кошелева Т.А.
11.	Светильник в комнате №30 не оборудован колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п.42(в) ППР в РФ	ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж-директор Кошелева Т.А.
Здание столовой			
12.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, менее ширины эвакуационного выхода (двери) из здания столовой.	ст.2 ФЗ № 69; п. 6, 29 СНиП 21-01-97*	ГПОУ, ЯО Мышкинский политехнический колледж-директор Кошелева Т.А.

Территория			
13.	Не созданы условия для забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения. (Пруд, расположенный на территории объекта, не оборудован прорубью).	ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 80 ППР в РФ	ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж- директор Кошелева Т.А.

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

• нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 17.04.2017 №19/1/1


Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
Угличского, Мышкинского и Большесельского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Крайнов А.В.



М.Л.П.

Государственный инспектор
Угличского, Мышкинского и Большесельского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Морозова А.Е.



М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)