



## **МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России  
по Ярославской области)**

ул. Кирова, 5/23, г. Ярославль, 150000  
Телефон 30-04-41, 79-08-71 Факс 79-08-73 (код 8-4852)  
Телетайп 217149 «Трековый»  
E-mail: info@76.mchs.gov.ru

Директору  
ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический  
колледж  
Т.А. Кошелевой

mpk.myshkin@yarregion.ru

12.08.2024 № ИВ-146-4-10-291

На № \_\_\_\_\_

В рамках проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году Органами государственного пожарного надзора были проведены профилактический визиты, предусмотренный ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В ходе проведения профилактических визитов были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Помещения общежития оборудованы СОУЭ 2-го типа вместо 3-го типа - ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; табл. 2, п. 4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 173; приложение № 5 п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

На основании вышеизложенного, предлагаю Вам организовать контроль над устранением выявленных нарушений. Информацию по ходу устранения указанных нарушений требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях прошу предоставить в ОНДиПР по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам.

Начальник отдела надзорной деятельности  
и профилактической  
работы по Угличскому, Мышкинскому и  
Большесельскому районам управления  
надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Главного управления

Стадухин А.О.

Стадухин Александр Олегович  
8(48532)2-13-37



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00E11907C56EFB88B99551A241CC0C4834  
Владелец: Стадухин Александр Олегович  
Действителен с 30.11.2023 по 22.02.2025